



РОССИЙСКИЙ РЕЧНОЙ РЕГИСТР

Форма РР—11.1.1

СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: Синхроноскоп СН-1

Организация-изготовитель: ООО «Спец-энерго»

Техническая документация согласована Московским филиалом РРР письмом МФ-22-1108 от 08 июня 2015г

Головной образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра.

Назначение и ограничения:

- индикация разности частот и фаз источников переменного тока для обеспечения возможности их синхронизации между собой;
- выдачу сигнала переключающими контактами при совмещении частот и фаз в течении заданного времени

Настоящий сертификат действителен с 09.06.2015 г. до 08.06.2020г.

№ 09-11.1-4.4-0334



Директор Московского филиала
(должность)



Преснов
(подпись)

Преснов С.В
(фамилия, и., о.)

09

0115781

Технические показатели:
Питающее напряжение - 170-270 В
Потребляемая мощность -до 15Вт:
Габариты;
Высота -90мм:
Ширина -140мм:
Глубина -60мм:
Температура окружающего
воздуха от -10°С до +40°С

Настоящий сертификат об одобрении типового материала/изделия не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящий сертификат об одобрении типового изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра случаях.