



"RS-485" — К сервисной программе настройки. К внешней системе контроля

"X2" — Релейные выходы. Токовая нагрузка 5 А 250 В 50 Гц

"X1" — Дискретные входы. NO контакты, замыкающиеся при срабатывании.

Устройство контроля напряжения УКН-317

Перв. примен. / Справ. № / Подп. и дата / Инв. N Дубл. / Инв. N / Взам. инв. N / Подп. и дата / Инв. N подл.

				СПРН.422500.104 ЭЗ				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Устройство контроля напряжения УКН-317	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Логвинов		08.11.20				
Пров.		Семенов		08.11.20		Схема электрическая принципиальная		
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.		Плюснин		08.11.20	ООО "СПЕЦЭНЕРГО-М"			
Утв.		Гамаюнов		08.11.20				
					Копировал		Формат А2	

