



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия
№ 09-11.1-6.4-0761

Наименование Щит управления ЩУАД.210.МТ.1

Организация-изготовитель ООО «Спецэнерго-М»

Техническая документация согласована

Щит управления ЩУАД.210.МТ.1. Технические условия ЛКРЕ.566115.135ТУ;

Щит управления ЩУАД.210.МТ.1. Программа и методика приемо-сдаточных испытаний ЛКРЕ.566115.135 ПМ согласованы письмом № МФ-Т367-1089 от 14 сентября 2020 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Предназначен для дистанционного управления дизель-генераторной установкой (ДГУ), контроля и обеспечения аварийной защиты ДГУ на судах и плавучих объектах с классом Российского Речного Регистра.

Настоящее Свидетельство действительно с 16.12.2020 до 14.09.2026
дата дата



Директор Московского филиала
Российского Речного Регистра
(должность)

(подпись)

Белоусов В.М.
(фамилия и.о.)



09.20.088.244078

Технические показатели

1. Род тока: постоянный;
2. Напряжение питания, В: от 9 до 33;
3. Потребляемая мощность, Вт: не более 50;
4. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP): IP42.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.