




СПРН.566115.135 33







Поставляется опционально






Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N Дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата

A7

Регулятор оборотов
типа C1000AРегулятор оборотов
типа ESD5500

При наличии развязки подключить к E

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N Дудл.	Подп. и дата



Перв. примен.		Поз.	Наименование	Кол.	Примечание				
		A1	ПЛАТА ПРОЦЕССОРНАЯ 210.PP-1-17 (ИСП.11)	1	ООО "СПЕЦЭНЕРГО- М"				
		A3	БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ БПР-4.07 Ф5.3722.001ТУ	1	РОССИЯ				
		A4	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ МР-1-7	1	СЭ				
		A5	ПЛАТА ИНДИКАЦИИ 210.PI-2-4	1	СЭ				
		A6	ПЛАТА ТРАНСФОРМАТОРОВ РТ-3-5	1	СЭ				
		A7	РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ТИПА С1000А	1	NONAME				
		СТ1	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА С ВЫХОДОМ 5 А	1	ABB				
		СТ2	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА С ВЫХОДОМ 5 А	1	ABB				
		СТ3	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА С ВЫХОДОМ 5 А	1	ABB				
Справ. №		D1	ДИОД ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 10А10	1	WTE POWER SIMICONDUC TORS				
		D2	ДИОД ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 10А10	1	WTE POWER SIMICONDUC TORS				
		D3	ДИОД ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 10А10	1	WTE POWER SIMICONDUC TORS				
		D4	ДИОД ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 10А10	1	WTE POWER SIMICONDUC TORS				
		D5	ДИОД ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ 10А10	1	WTE POWER SIMICONDUC TORS				
		F1	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 40А Ф57.710.000	1	РОССИЯ				
		F2	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 15А Ф57.710.011	1	РОССИЯ				
		F3	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 60А Ф57.710.001	1	РОССИЯ				
		F4	ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 15А Ф57.710.011	1	РОССИЯ				
Подп. и дата		F5	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП-2Б 0.5 А	1	РОССИЯ				
		F6	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП-2Б 0.5 А	1	РОССИЯ				
		F7	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВП-2Б 0.5 А	1	РОССИЯ				
		K1	РЕЛЕ TR93-12VDC-SC-C 40 А	1	TTI				
		K2	РЕЛЕ TR93-12VDC-SC-C 40 А	1	TTI				
		K3	РЕЛЕ TR93-12VDC-SC-C 40 А	1	TTI				
		K4	РЕЛЕ TR94-12VDC-SC-C 70 А	1	TTI				
Инв. N Дубл.		K5	РЕЛЕ TR93-12VDC-SC-C 40 А	1	TTI				
		K6	РЕЛЕ TR93-12VDC-SC-C 40 А	1	TTI				
		K7	РЕЛЕ TR93-12VDC-SC-C 40 А	1	TTI				
Взам. инв. N									
Подп. и дата									
Инв. N подл.		Разраб.	Логвинов	20.09.21	Щит управления ЩУАД.210.МТ.1	Лит.	Лист	Листов	
		Пров.	Емелищев	20.09.21			1	2	
						ООО "СПЕЦЭНЕРГО-М"			
		Н. контр.	Лобанова	20.09.21	Перечень элементов				
		Утв.	Мочалов						

		Поз.	Наименование			Кол.	Примечание		
		K8	РЕЛЕ KR1200024TL			1	KLEMSAN		
		K9	РЕЛЕ KR1200024TL			1	KLEMSAN		
		P1	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ООПЗ–24			1	ООО ”ТЕХНОТЭЛ”		
		R1	РЕЗИСТОР 180 Ом 5 Вт			1	NONAME		
		R2	РЕЗИСТОР 200 Ом			1	NONAME		
		R3	РЕЗИСТОР 200 Ом			1	NONAME		
		R4	РЕЗИСТОР 200 Ом			1	NONAME		
		S1	КНОПКА БЕЗ ФИКСАЦИИ КРАСНАЯ CP1–30R–10			1	ABB		
		S2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C2SS2–30B–10			1	ABB		
		S3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ C2SS2–30B–10			1	ABB		
		S4	ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ C3SS2–30B–20 С ВОЗВРАТОМ В СРЕ			1	ABB		
		X1	РОЗЕТКА MF–24F			1	MOELEX		
		X10	СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗЪЕМНЫЙ IDCC–10MF НА ШЛЕЙФ			1	NONAME		
		X11	КЛЕММНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 2.5 мм2			1	ООО ”СПЕЦЭНЕРГО”		
		X12	КЛЕММА МА 2.5/5 1SNA 115 486 R0300			1	ABB		
		X13	РОЗЕТКА НА ШЛЕЙФ IDC–10 DI– 9M (DS1036–09M), ВИЛКА 9 PIN НА ШЛЕЙФ			1	IDC CONNFLY ELEC TRONIC CONNFLY		
		X14	DI– 9M (DS1036–09M), ВИЛКА 9 PIN НА ШЛЕЙФ DI– 9M (DS1036–09M), ВИЛКА 9 PIN НА ШЛЕЙФ			1	CONNFLY CONNFLY		
		X15	СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗЪЕМНЫЙ НА ПЛАТУ PLD–12			1	NONAME		
Подп. и дата		X16	СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗЪЕМНЫЙ НА ПЛАТУ PBD–12			1	NONAME		
		X17	СОЕДИНИТЕЛЬ НА ПРОВОД PHU–8			1	HSM		
		X18	КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМЫ ГЕНЕРАТОРА АС			1	NONAME		
		X19	КЛЕММНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 0.75 мм2 ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ			1	DINKLE		
Инв. и Дубл.		X2	БЛОК КЛЕММНИКОВ 0.75 мм2			1	ABB		
		X20	КЛЕММНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 0.75 мм2 ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ			1	DINKLE		
		X21	КЛЕММНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 0.75 мм2 ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ			1	DINKLE		
Взам. инв. и		X22	КЛЕММА ПОД ВИНТ 4 мм			1	NONAME		
		X23	КЛЕММА МА 2.5/5 1SNA 115 486 R0300			1	ABB		
		X7	РОЗЕТКА MF–20F			1	MOELEX		
		X8	СОЕДИНИТЕЛЬ НА ШЛЕЙФ IDC–20F			1	NONAME		
Подп. и дата		X9	КЛЕММА МА 2.5/5 1SNA 115 486 R0300			1	ABB		
Инв. и подл.									
		Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	СПРН.566115.135 ПЭЗ		Лист
								2	